



# СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.СЛ05.Н01513

Срок действия с 17.07.2019 по 16.07.2022

№ 0463757

## ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

РОСС RU.0001.11СЛ05 от 21.04.2015 года  
Орган по сертификации продукции и услуг  
"Краснодарстройсертификация" АНО "ИССЛЕДОВАТЕЛЬ"  
РФ, 350001, г. Краснодар, Воронежский проезд, 5, т. (861) 233-75-17

## ПРОДУКЦИЯ

Кирпич керамический лицевой пустотелый  
с торкретированной поверхностью  
КР-л-пу 250x120x65/1,0НФ/175/1,4/75  
Выпускается по ГОСТ 530-2012  
Серийный выпуск,

код ОК 034-2014 (КПЕС 2008)

23.32.11

## СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ГОСТ 530-2012

код ТН ВЭД

6904 10 000 0

## ИЗГОТОВИТЕЛЬ ОАО "Славянский кирпич"

РФ, 353560, Краснодарский край, г. Славянск-на-Кубани, ул. Маевское шоссе, 3Б  
тел. 8 (86146) 4-08-60, ИНН 2349006287

Адрес пр-ва: тот же

## СЕРТИФИКАТ ВЫДАН

ОАО "Славянский кирпич"

РФ, 353560, Краснодарский край, г. Славянск-на-Кубани, ул. Маевское шоссе, 3Б  
тел. 8 (86146) 4-08-60, ИНН 2349006287

## НА ОСНОВАНИИ

Протокола испытаний № СИ-119 от 15.07.2019 г. ИЛ АНО "ИССЛЕДОВАТЕЛЬ"  
г. Краснодар, проезд Воронежский, д. 5, № РОСС RU.0001.21СЛ03 от 12.03.2015 г.;  
Экспертных заключений: на глину № 6467/03-1, на песок № 6469/03-1 от 07.08.2018 г.  
ФС по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае" г. Краснодар,  
ул. Гоголя/Рашпилевская, 56/1/ /61/1, № RA.RU.710012 от 22.04.2015 г.

## ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Схема 3с, предусматривающая проведение инспекционного контроля не реже одного раза в год.



Зам. Руководитель органа

Эксперт

  
подпись  
  
подпись

К.О. Бойко

инициалы, фамилия

А.А. Галаган

инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

# СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р

## РАЗРЕШЕНИЕ

на применение знака соответствия  
при добровольной сертификации продукции (работ, услуг)

Регистрационный номер - Н01513

Срок действия разрешения - с 17.07.2019 г. по 16.07.2022 г.

Разрешение выдано - ОАО «Славянский кирпич»

Юридический адрес - РФ, 353560, Краснодарский край,  
г. Славянск-на-Кубани, ул. Маевское шоссе, 3Б

Телефон: (86146) 4-08-60      Факс: (86146) 4-08-60      E-mail: [technology@slavkirp.ru](mailto:technology@slavkirp.ru)

на основании сертификата рег. номер - РОСС RU.СЛ05.Н01513

Условия применения знака соответствия - Документ о качестве  
и товаросопроводительная документация

Зам. Руководителя ОС  
«Краснодарстройсертификация»



 К.О. Бойко

**РЕЗУЛЬТАТЫ**

**испытаний кирпича керамического лицевого с торкретированной поверхностью КР-л-пу 250х120х65/1,0НФ/175/1,4/75, выпускаемого ОАО «Славянский кирпич» производство № 2**

№№ пп	Наименование основных физико-механических показателей	Нормативный документ	Нормативное значение	Фактическое значение
1	Предел прочности при сжатии, МПа	ГОСТ 530-2012	Средний не менее 17,5 Наименьший не менее 15,0 для М 175	средний - 18,1 16,3 М 175
	Предел прочности при изгибе, МПа	ГОСТ 530-2012	Средний не менее 2,3 Наименьший не менее 1,1 для М 175	2,8 средний 2,62 М 175
2	Средняя плотность, кг/м <sup>3</sup>	ГОСТ 530-2012	1210 - 1400 для класса 1,4	1330 ... 1400 средний 1360 класс 1,4
3	Водопоглощение, %	ГОСТ 530-2012	Не менее 6	6,2 ... 7,0 средний 6,7
4	Скорость начальной абсорбции воды опорной поверхностью, кг/(м <sup>2</sup> ·мин)	ГОСТ 530-2012	Не менее 0,10, но не более 3,00	0,6 ... 1,4 Средний 0,9
5	Морозостойкость, циклы	ГОСТ 530-2012	Не менее 75 для F 75	F 750 На 76 цикле испытания пре- кратили. После 75 ц. на поверхности образцов видимых признаков по- вреждений или разрушений (рас- трескивание, шелушение, выкраши- вание, отколы) не было
6	Наличие вспучивающихся (известко-вых) включений после пропаривания, см <sup>2</sup>	ГОСТ 530-2012	Допускаются вспучивающиеся (извест- ковые) включения глубиной не более 3 мм общей площадью не более 0,2% площади лицевых граней	отсутствуют
7	Наличие высолов	ГОСТ 530-2012	Не допускаются	отсутствуют

**Область применения:** для кладки и облицовки несущих и самонесущих стен и других элементов зданий и сооружений с учетом техниче-  
ских характеристик, установленных в ГОСТ 530-2012.



Зам. Руководителя ОС

«Краснодарстройсертификация»

*[Handwritten signature]*

К.О. Бойко